

打击伪劣品 守护真平安

——我区线上线下同步开展消防产品质量专项整治

本报通讯员 卓玛央宗



近期,我区各级消防救援机构立足区情、社情,以“3·15”国际消费者权益保护日为契机,在全区范围内多维度开展线上线下消防产品质量联合整治、集中宣传活动,切实加强消防产品质量监督管理,规范消防产品市场秩序,维护人民生命财产安全。

科学谋划 周密部署

自治区消防救援总队第一时间召开会议进行专题部署,印发《关于集中开展“3·15”消防产品质量专项整治工作的通知》,要求各级消防救援机构在总结往年工作经验的基础上,正视短板、开拓创新,认真组织开展为期一个月的消防产品质量专项整治行动,严厉打击制售、使用不合格消防产品或国家明令淘汰的消防产品的违法行为。

联合执法 共建共治

全区各级消防救援机构积极与市场监管、住建、公安部门沟通衔接,加强对消防产品生产、销售企业的监管力度,联合打击未依法取得相应资质擅自生产销售、假冒他人注册商标、仿冒知名商品、擅自使用他人企业名称以及生产、销售不合格消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的违法行为,加大信用约束和联合惩戒处理。特别是针对近期不断出现的通过各类电商平台销售不合格消防产品的现象,与市场监管部门联合开展“网购伪劣消防产品清缴销毁活动”,不留整治“死角”,提升工作实效。专项整治期间,已组织集中销毁假冒伪劣消防产品1100余件,提升了打假震慑力。

创新宣传 营造氛围

我区各级消防救援机构开拓思路,不拘泥于惯用的宣传形式,结合消防宣传“六进”工作,设置固定宣传点85个。同时,认真分析受众构成,通过线上线下多平台,有针对性地开展消防产品推介工作,多维度宣传消防产品质量打假活动、消防产品正确使用及权益维护等;广泛发动消防宣传公益大使、格桑花消防志愿者深入一线宣传,发放各类宣传资料3.5万份,加大影响力;借助报纸、广播电视、网站等主流媒体及微博、微信、头条、快手等新媒体平台,全矩阵、多频高质宣传,强化认知率。



图①:消防部门联合公安、市场监管部门深入企业店铺开展消防安全检查。

图②:消防部门集中销毁不合格消防产品。

图③:消防宣传公益使者(右一)向群众普及消防知识。

图④:消防工作人员核验消防产品信息。

肖喧 摄

曝光台

单位	检查时间	发现隐患	处理情况
西藏高原蓝明县分公司	2022-02-21	1、室外消火栓、一层仓库消火栓未保持完好有效。	责令限期改正
林芝市美林实业有限公司	2022-02-23	1、消防控制室操作人员未按规定持证上岗;2、排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施未保持完好有效;3、火灾自动报警系统未保持完好有效;4、已设置排烟设施未保持完好有效。	确定为消防安全重大火灾隐患单位,并提请林芝市政府进行挂牌督办。
巴宜区林芝市民族艺术团	2022-02-24	1、未落实消防安全主体责任;2、未制定消防安全制度、消防安全操作规程;3、未制订灭火和应急疏散预案。	责令限期改正,处罚款500元。
卡若区瑞瑞大厦	2022-02-25	1、消防联动控制设备存在故障;2、十五楼防火门未保持完好有效。	责令限期改正
色尼区奇明公寓	2022-02-25	二至六层楼道内未设置疏散指示标志。	责令限期改正
噶尔县锅锅厨房	2022-02-27	营业区北侧两具取暖器线路未按要求穿管保护。	责令限期改正
卡若区超音速电竞馆	2022-03-03	1、大厅一处防火门闭门器失效;2、厨房电气线路未穿管保护。	责令限期改正
乃东区格桑路百益超市	2022-03-04	1、储藏室部分电气线路未穿管保护;2、配电房电线穿管空洞未封堵。	责令限期改正
山南市湖南路雅馨河酒店	2022-03-05	1、二层过道内部分电气线路未穿管保护;2、三层部分管道井空洞未封堵。	责令限期改正
察雅县四季富源酒店管理有限公司	2022-03-05	1、一至三楼疏散指示标志失效;2、一楼值班室、三楼厨房电气线路敷设不符合规范要求。	责令限期改正
康马县尚豫馒头店	2022-03-07	1、一楼生产、储存、经营、存放易燃易爆危险品;2、疏散楼梯上使用明火未设置有效的防火分隔。	责令限期改正
普兰县益民液化气民用充装加气站有限公司	2022-03-09	1、消防水池结冰、无法正常使用,消防水泵出水口暗杆闸阀未使用铅封锁链且处于关闭状态;2、消防控制室与柴油发电机、维修工具间合用,未达到规范要求。	责令限期改正
林芝市打嘎酒店有限公司	2022-03-10	1、负一层消防水泵房电话设置不符合规范要求;2、负一层消防湿式报警阀水力警铃设置不符合规范要求。	责令限期改正
墨脱县贵人浴足城	2022-03-10	1、二层走廊左侧一处应急照明灯失效;2、二层走廊灭火器配置数量不足。	责令限期改正
索县壹号精品酒店	2022-03-11	三楼南侧疏散指示标志损坏。	责令限期改正
卡若区郭金然寺	2022-03-11	大殿内电气线路未进行穿管保护。	责令限期改正
桑珠孜区纯亿酒店管理有限公司	2022-03-14	1、私家车停放消防车通道,安全出口被杂物遮挡;2、疏散通道不符合规范要求;3、消火栓压力不足;4、消防水箱无通气管;5、常闭防火门未保持关闭。	责令限期改正
拉孜县互惠利商贸有限责任公司	2022-03-14	1、疏散通道被货物占用;2、应急照明灯插头松动;3、北侧安全出口处、室内消火栓水带缺少1个接口;4、西侧安全出口处,室内消火栓被杂物遮挡。	责令限期改正
安多县凡仔汉堡	2022-03-14	大门左侧两具灭火器失效。	责令限期改正
索县华盛超市	2022-03-14	南侧部分电气线路敷设不符合规范要求。	责令限期改正
乃东区民族路山南天传媒广告装饰有限公司	2022-03-14	1、场所周边消防车通道被占用;2、店内一具灭火器喷管裂开。	责令限期改正
乃东区泽当镇湖南路雅戈尔	2022-03-14	1、店内两具灭火器未保持完好有效;2、西侧疏散指示标志损坏。	责令限期改正
色尼区联盟网咖	2022-03-16	北侧部分电气线路敷设不符合规范要求。	责令限期改正
卡若区宜顺烤肉店	2022-03-16	1、擅自停用大厅应急照明,锁闭西侧安全出口;2、大厅自动喷淋系统喷头、感烟探测器设置不符合规范要求。	责令限期改正

(稿件由自治区消防救援总队提供)



消防专刊
506期

拉萨市

开展城镇燃气消防安全专项检查

本报拉萨讯(通讯员 马英英)近日,拉萨市消防救援支队在全市开展城镇燃气消防安全专项检查,全面深化消防安全隐患排查和教育培训,切实加强燃气安全管理,扎实做好全市城镇燃气火灾防控工作。

为提升整治效果,该支队组织召开城镇燃气消防安全专项检查工作动员部署会,认真分析研判当前辖区消防安全现状,并制订《全市城镇燃气消防安全排查整治工作方案》,全面推动城镇燃气消防安全专项检查工作;联合城市管理、商务、旅游发展等行业部门对商场、酒店等人员密集型场所开展联合检查,重点检查企业消防安全主体责任落实、重点岗位人员持证上岗、企业从业人员参加岗前培训、消防设施维护保养、建筑防火间距、消防车通道等事项。同时,监督执法人员坚持检查并举,加强对单位负责人、管理人的宣传培训,向他们讲解日常工作中应注意的消防安全检查细节及单位消防安全“四个能力”建设内容,并指导单位在醒目位置设置消防安全警示标识,张贴消防安全宣传画,提升单位安全防范意识和能力。



预防燃气爆炸,这些常识要牢记!

燃气如果使用不当,可能会发生泄漏引起火灾乃至爆炸,严重威胁到人们的生命安全。对此,小编精心整理燃气爆炸消防安全小常识,以飨读者。

一、不要超期使用胶管(用18个月要检查)

燃气的胶管都有使用寿命,特别是普通胶管,容易老化开裂,若与明火靠得太近或出现破裂,导致气体泄漏,很容易发生火灾,甚至有爆炸的危险。

因此,在使用瓶装液化气时,要注意经常检查胶管和减压阀并及时更换,防止漏气现象出现,胶管的长度不要超过2米。值得一提的是,目前除了胶管,市面上还有金属材质的液化气管,其耐腐蚀性、耐高温性更好,寿命也更长一些。

二、注意存放(不在密闭空间用燃气)

天气炎热,使用燃气的空间尤其需要具备通风条件,一旦出现漏气,可及时排出,避免人员中毒或发生火灾。

此外,凡是与使用燃气有关的空间,一定要与卧室、休息间有所隔离,且必须具备通风条件。

三、严防漏气(燃气加臭,有臭味快检查)

燃气原本是无形无色的,为了便于察觉,都经过人工加臭,有特殊的臭味,一旦出现泄漏,很容易被闻到。闻到这样的臭味,一定要先确保窗户打开,检查燃气灶、燃气阀门是否关闭,要是关闭后还有臭味,要尽快联系燃气公司工作人员前来检查。

如果关闭了总阀后,家里还无法阻止漏气,在专业人员赶到前,千万不要在室内逗留,不要开灯或关灯,更不能使用明火。

四、易燃物不要靠近灶台(及时撕掉油烟机的塑料膜)

为了清洁方便,不少人在油烟机上加贴一层塑料膜,定期更换,以此保持油烟机表面的整洁,殊不知这是十分危险的方式。塑料膜属于易燃物,又位于火焰上方,若被引燃后果不堪设想。

除了塑料膜,燃气灶周围不要放置油瓶、酒瓶、调料瓶等各种厨房常用物,更不要摆放纸盒、竹篮等物品,避免其靠近高温起火。此外,在调节燃气灶火焰时,最好不要让火焰超出锅底范围,以免引发安全事故。

五、用气不要离人(做饭不离人!离人不做饭!)

一些人使用燃气是“粗放型”的,做完一道菜准备下一道时仍然让火持续燃烧着。殊不知,这时如果把火关了,不仅仅是节约用气,更是为了安全。另一些人使用燃气灶做饭却中途离开,导致出现着火却未能及时发现等,造成房屋烧毁的严重后果。

重视厨房安全问题需谨记,烧水、做饭使用燃气灶时人不要离开,更不要遗忘正在进行的烹煮。要随时调节火焰,注意锅内汤水煮沸溢出、窗外吹来的风熄灭火焰,导致燃气泄漏。

六、不使用时关闭阀门(时常开关阀门防生锈老化)

防火宣传“三清三关”,其中有一“关”就是关燃气总阀,包括液化气钢瓶的阀门。应做到使用时打开,不使用时关闭,因为它是用气安全最后一道也是最关键的保险,可以避免一旦管道破损未发现,不让燃气泄漏。

时常使用开关阀门,既能保持阀门开关灵活好用,防生锈、老化,还能避免在遇到紧急情况时“掉链子”。

七、定期保养(疏通气眼,清除油垢)

燃气公司每年都有上门的安全检查活动,技术人员会根据实际情况提一些安全建议。比如燃气设施的定期养护,燃气灶表面的油垢清理等,燃烧器的气眼要注意疏通,可用细金属丝或牙刷进行疏通;液化气钢瓶虽然很牢固,但长时间处在油烟场所里,瓶身、阀门、胶管上都会积累一定的油垢,需要按时清洁,不仅能防止遇到明火时油垢加助火势,还有助于延长气瓶使用寿命。